Warenzeichen	BLAUBERG					
Modell	Centro 250					
Spezifischer Energieverbrauch (SEV), kWh/(m².a)	Kalt		Durchschnittlich		Warm	
	-53,7	A+	-26,7	B	-11,2	E
Typ des Lüftungsgeräts	Eine Richtung					
Antriebsart	Drehzahlregelung					
Art des Wärmerückgewinnungssystems	keines					
Temperaturänderungsgrad der Wärmerückgewinnung, %	entfällt					
Max. Luftvolumenstrom, m³/h	950					
Elektrische Eingangsleistung, W	173					
Schallleistungspegel, dB(A)	70					
Bezugs-Luftvolumenstrom, m³/s	0,185					
Bezugsdruckdifferenz, Pa	50					
SEL, W/ m³/h	0,123					
Steuerungstypologie	Steuerung nach örtlichem Bedarf					
Innere Höchstleckluftquote, %	entfällt					
Äußere Höchstleckluftquote, %	2,7					
Internetanschrift	http://www.blaubergventilatoren.de/					
Jährlicher Stromverbrauch (JSV), kWh Elektrizität/a	Kalt		Durchschnittlich		Warm	
	0,7		0,7		0,7	
Jährliche Einsparung an Heizenergie (JEH), kWh Primärenergie/a	Kalt		Durchschnittlich		Warm	
	55,4		28,3		12,8	