

# Zertifikat

# Certificate



Zertifikat Nr. *Certificate No.*  
S 60095233

Blatt *Page*  
0001

Ihr Zeichen *Client Reference*

Unser Zeichen *Our Reference*  
0001-- 28218252 002

Längstens gültig bis  
21.11.2018

*Latest expiration date*  
(day/mo/yr)

**Genehmigungsinhaber *License Holder***  
HAFLEX Maschinenbau GmbH,  
Blauberg Ventilatoren  
51-53, Eurerer Strasse  
54294 Trier  
Germany

**Fertigungsstätte *Manufacturing Plant***  
0001--28218252 001

## Prüfzeichen *Test Mark*



www.tuv.com  
ID 1000000000

## Geprüft nach *Tested acc. to*

EN 60335-1:2012  
EN 60335-2-80:2003+A1+A2  
EN 62233:2008  
ZEK 01.4-08/11.11

**Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)**  
*Certified Product (Product Identification)*

**Lizenzentgelte - Einheit**  
*License Fee - Unit*

Ventilator Fan

Bezeichnung

Bemessungsaufnahme

/Type Designation:

/Rated power input:

Centro-M 100 SL ;	Centro-M 125 SL ;	27W	11
Centro-M 100 L ;	Centro-M 125 L ;	60W	
Centro-MZ 100 L ;	Centro-MZ 125 L ;	60W	
Centro-MZ 100 ;		72W	1
Centro-M 100 ;	Centro-M 160 L ;	73W	
Centro-M 125 ;	Centro-M 150 L ;	75W	1
Centro-MZ 150 ;		75W	
Centro-MZ 125 ;	Centro-MZ 160 ;	78W	
Centro-M 150 ;	Centro-M 160 ;	98W	1
Centro-M 160 max ;		115W	1
Centro-M 150 max ;		116W	
Centro-MZ 250 L ;		134W	1
Centro-MZ 200 L		139W	

Trade Mark:

BLAUBERG

Bemessungsspannung/Rated voltage:

230V~, 50Hz

Schutzart/Degree of protection:

IPX4

Schutzklasse/Protection class:

I

16

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.  
Produkt und Fertigungsstätte erfüllen § 20 und § 21 des  
Produktsicherheitsgesetzes.

*This certificate is based on our Testing and Certification Regulation.  
Product and production fulfill par § 20 and § 21 of the  
Product Safety Law.*

**TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg**

Tel.: +49 221 806-1371 e-mail: cert-validity@de.tuv.com

Fax: +49 221 806-3935 http://www.tuv.com/safety

**Ausstellungsdatum *Date of Issue* : 11.07.2014 (day/mo/yr)**

**Zertifizierungsstelle**



G. Bakos

# Zertifikat

# Certificate



Zertifikat Nr. *Certificate No.*  
S 60095233

Blatt *Page*  
0002

Ihr Zeichen *Client Reference*

Unser Zeichen *Our Reference*  
0001-- 28218252 002

Längstens gültig bis  
21.11.2018

*Latest expiration date*  
(day/mo/yr)

**Genehmigungsinhaber *License Holder***  
HAFLEX Maschinenbau GmbH,  
Blauberg Ventilatoren  
51-53, Eurerer Strasse  
54294 Trier  
Germany

**Fertigungsstätte *Manufacturing Plant***  
0001--28218252 001

## Prüfzeichen *Test Mark*



www.tuv.com  
ID 1000000000

## Geprüft nach *Tested acc. to*

EN 60335-1:2012  
EN 60335-2-80:2003+A1+A2  
EN 62233:2008  
ZEK 01.4-08/11.11

**Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)**  
*Certified Product (Product Identification)*

**Lizenzentgelte - Einheit**  
*License Fee - Unit*

Ventilator Fan

### Bezeichnung

/Type Designation:

Centro-MZ 315 L ;  
Centro-MZ 250 ;  
Centro-M 200 ;  
Centro-MZ 200 ;  
Centro-M 250 L ;  
Centro-M 315 ;  
Centro-MZ 315 ;  
Centro-M 200 max ;  
Centro-M 250 ;  
Centro-M 315 max ;

### Bemessungsaufnahme

/Rated power input:

151W	1
152W	
154W	
157W	1
158W	
171W	1
185W	
193W	
194W	1
296W	1

Trade Mark: BLAUBERG  
Bemessungsspannung/Rated voltage: 230V~, 50Hz  
Schutzart/Degree of protection: IPX4  
Schutzklasse/Protection class: I

5

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.  
Produkt und Fertigungsstätte erfüllen § 20 und § 21 des  
Produktsicherheitsgesetzes.

*This certificate is based on our Testing and Certification Regulation.  
Product and production fulfill par § 20 and § 21 of the  
Product Safety Law.*

**TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg**

Tel.: +49 221 806-1371 e-mail: cert-validity@de.tuv.com

Fax: +49 221 806-3935 http://www.tuv.com/safety

Zertifizierungsstelle



G. Bakos

**Ausstellungsdatum *Date of Issue* : 11.07.2014 (day/mo/yr)**